



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 25-43-72, 25-42-34  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России  
по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00, телефон доверия СКРЦ МЧС России (8793) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14 / 1 / 11**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законному представителю – Кейлиной С.В.

владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике полковника внутренней службы Немцова В.М. № 14 от « 25 » мая 2016 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «30» мая 2016 года, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 31 » мая 2016 года проведена проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего по праву собственности или уполномоченного владеть, пользоваться или распоряжаться, государственным инспектором КЧР по пожарному надзору- дознавателем ОД и АП УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР капитаном внутренней службы Гукасян Д.В, РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 4

(должность, звание, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Кейлиной С.В.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61)	01.09.2016 г.	
2.	В здании автоматическую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре привести в рабочее состояние	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61)	01.09.2016 г.	
3.	Монтаж автоматической пожарной сигнализации частично произвести в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61) "СП 5.13130.2009.	01.09.2016 г.	

	условий			
4.	Монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре произведена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61)	01.09.2016 г.	
5. ✓	Внутреннее противопожарное водоснабжение здания привести в рабочее состояние	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 55)	01.09.2016 г.	
6.	В складах автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61)	01.09.2016 г.	
7.	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в складах произвести в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	(Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61) "СП 5.13130.2009.	01.09.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОД и АП УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР  
капитан вн. службы

Гукасян Д.В.

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора  
по пожарному надзору)

« 31 » 05 20 16 г.

**Предписание для исполнения получил:**  
**Директор**

Кейлина С.В.

(должность, Ф.И.О.)

« 31 » 05 20 16 г.



М.Л.П

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись)